



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

филиал на транспорте во Внуково
119027, г. Москва, ул. Центральная, д. 2, тел.: (495) 436 2548 факс: (495) 436 2550
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.24.13.П.002228.07.20 Дата 20. 07. 2020 г.

Основание производства экспертизы: заявление № 20/24.13.002250-2 от 17.06.2020

Дата (период) проведения экспертизы: с 17.06.2020 по 20.07.2020

Место проведения экспертизы: 119027, г. Москва, Центральная улица (пос. Внуково), д. 2

Цель проведения экспертизы: В личных целях заказчика

Экспертиза проведена: врачом по коммунальной гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" на транспорте во Внуково Сорокиным Д.В. (образование высшее профессиональное по специальности санитария, гигиена и эпидемиология, сертификат специалиста от 15.04.2015г. регистрационный № 1731)

Заказчик: ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" (ИНН:5011020537, ОГРН:1025001466379)
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Россия)

Объект экспертизы: Изделия теплоизоляционные (маты прошивные) ISOROC ("ИЗОПОК") из минеральной ваты, марки: ISOROC Термозащита 600

Сведения об изготовителе: Закрытое акционерное общество "Завод Минплита"
Адрес: 454930, Челябинская область, Сосновский район, деревня Таловка, Промплощадка ЗАО "Завод Минплита" (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 23.99.19-110-56846022-2020 "Изделия теплоизоляционные (маты прошивные) ISOROC из минеральной ваты"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 23.99.19-110-56846022-2020, протокол испытаний, заявление, информация о составе, макет этикетки, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция изготовлена из расплава минерального сырья на полимерном связующем с гидрофобизирующими добавками

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации), протокол ФГБУ "Центр Госсанэпиднадзора" Управления делами Президента РФ ИЛЦ (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) № 06/06-144/ТМ-20 от 18.06.2020 г.

005722

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах, балл	1	2
Индекс токсичности, %	98	80-120
Ангидрид фосфорный, мг/м ³	менее 0,001	0,05
Диоксид серы, мг/м ³	менее 0,001	0,05
Напряжённость электростатического поля	7,0	15
Эффективная удельная активность (Аэфф. м) природных радионуклидов, Бк/кг	113,7±34,1	370

Область применения: Для использования в качестве тепло- и звукоизоляции и огнезащиты резервуаров, емкостей, дымовых труб, трубопроводов, газоходов, воздуховодов, вентиляционных каналов, промышленного и энергетического оборудования; для тепловой изоляции и огнезащиты железобетонных плит перекрытий, колонн, перегородок; для огнезащиты стальных строительных конструкций, кабельных лотков и проходок в зданиях различного назначения

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: В соответствии с рекомендациями изготовителя на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.6, 11)

Заключение: Продукция: Изделия теплоизоляционные (маты прошивные) ISOROC ("ИЗОПОК") из минеральной ваты, марки: ISOROC Термозащита 600 соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)




Сорокин Д. В.

И.О. Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом

Сорокин Д. В.

Главный врач,
Руководитель (заместитель)
органа инспекции

Иванов В.Ю.



77.24.13.П.002228.07.20 от 20.07.2020

стр. 2 из 2

XXXXXXXXX
ПРИЛОЖЕНИЕ